



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042.

Joogivee keemiline analüüs

Protokoll nr **KL2017/V67388K**

Tellija: Esmar Vesi OÜ Rohuneeme tee 12, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harjumaa, 74001
Veeallika valdaja: Esmar Vesi OÜ
Proovivõtu koht: Aianduse pumpla
Proovivõtja: järelevalve inspektor Margus Järve atesteerimistunnistus nr: 0706
Veeallika liik: veevärgivesi
Proov võetud: 23.10.2017 Analüüs alustatud: 23.10.2017
Proov toodud laborisse: 23.10.2017 kell: 14:19 Analüüs lõpetatud: 23.10.2017
Protokoll väljastatud: **23.10.2017**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Üldkaredus	mg-ekv/l	6,6	-	ISO 6059-1984

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.



Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2017/V67388K Lk. nr.1(1)

